

Juiz de Fora, 13 de fevereiro de 2023.

Pregão Eletrônico 078/22

Objeto: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de tubos de PVC Orientado (PVC-O) PN 12,5 nos diâmetros 150, 200, 250, 300 e 350mm para uso da CESAMA na remodelação de redes de água.

Apresentamos questionamentos encaminhados por interessados em participar do Pregão Eletrônico nº 078/22 e respostas conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q1: “Para que possamos cotar o material corretamente precisamos saber o PN do material. Seria o tubo defofo 1mpa? Ou Tubo Biax pn 12,5 ou 16??”

R1: “O questionamento se deu pois a empresa está verificando a descrição da planilha onde consta somente o tipo de tubo (PVC-O) e o diâmetro, deve ser verificado a especificação do objeto - item 4 do termo de referência, são tubos PN 12,5 / PVC-O.”

A data para a abertura das propostas está mantida para as 9 horas do dia 23/02/2023.

Atenciosamente,

Luciano Soares

Assessoria de Licitações e Contratos da Cesama

(32) 3692-9299 – 3692-9200 - isoares@cesama.com.br / licita@cesama.com.br