

Juiz de Fora, 20 de junho de 2023.

Pregão Eletrônico 0005/2023

Objeto: Implantação do Sistema de Registro de Preços (SRP), pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de hidrômetros de vazões máximas 1,5 m³/h, 3,0 m³/h, 5,0 m³/h, 7,0 m³/h e 10 m³/h, para preservação do programa de manutenção de hidrômetros da Cesama.

Apresentamos questionamentos encaminhados por interessados em participar do Pregão Eletrônico nº 0005/2023 e respostas conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q1: “O edital da Cesama especifica no item 4.11.2 da Especificação Técnica de Hidrômetros que Índice de Desempenho da Medição (IDM): **Será exigido o valor de 92% (para hidrômetros multijatos) e 94% (para hidrômetros unijatos) como índice mínimo.**

Salientamos que conforme o Item 5 da Norma Técnica ABNT NBR 15538/2014 o ensaio para determinação do índice de desempenho de medição (IDM) é indicado para medidores com Qn menor ou igual a 1,5m³/h.

Entendemos que para os hidrômetros referentes aos itens 5 (007.058.0002-4), 6 (007.058.0009-1) e 7 (007.058.0003-2) não serão exigidos o IDM de 92%.

Podemos desconsiderar o IDM exigido no item 4.11.2 para os hidrômetros com Qn maiores que 1,5m³/h, itens 5, 6 e 7 do edital?”

R1: “Conforme previsto no edital da Cesama no item 4.11.2 da Especificação Técnica de Hidrômetros que o Índice de Desempenho da Medição (IDM): **Será exigido o valor de 92% (para hidrômetros multijatos) e 94% (para hidrômetros unijatos) como índice mínimo e será exigido apenas para medidores com Qn menor ou igual a 1,5m³/h. Portanto pode**

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9201

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

ser desconsiderado o IDM exigido para os hidrômetros com Qn maiores que 1,5m³/h. Situação essa que não altera a proposta. Continuamos a disposição para colaboração e novos esclarecimentos.”

A data para abertura das propostas está mantida para às 9:00 horas do dia 27/06/2023.

Atenciosamente,

Luciano Soares

Assessoria de Licitações e Contratos da Cesama

(32) 3692-9299 – 3692-9200 - isoares@cesama.com.br / licita@cesama.com.br