

Juiz de Fora, 10 de agosto de 2023.

Pregão Eletrônico 0047/2023

Objeto: Aquisição de sensores pressão, de nível e hidrostático, cabo de instrumentação, conversores de comunicação e fonte de 24 Vcc, para a CESAMA.

Apresentamos questionamentos encaminhados por interessados em participar do Pregão Eletrônico nº 0047/2023 e respostas conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q1: “Especificação técnica item 10 e 11.

Prezados, os medidores de nível que pretendemos ofertar possui também uma interface de configuração através de um display remoto, ou seja, uma função a mais do que exigido, portanto entendemos que nosso equipamento poderá participar do processo. Nosso entendimento está correto?”

R1 “O entendimento não está correto! O nosso projeto já contempla um PLC o que dispensa o display, por isto não está na especificação. Manteremos o edital como publicado!”

Q2: “Configuração via software do item 10 e 11.

Na especificação técnica dos itens citados acima é solicitado configuração via software por protocolo HART e comunicador sem custo extra. O equipamento que pretendemos ofertar realiza a configuração e comunicação via software através de comunicação direta com um computador. A CASAN aceitará os equipamentos com essas características?”

R²: “Não somos a "CASAN", e sim a CESAMA. Não aceitaremos outro protocolo, pois o projeto onde este equipamento será utilizado já esta estruturado com o protocolo Hart. Manteremos o edital como publicado!"

A abertura das propostas será adiada para às 9:00 horas do dia 15/08/2023.

Atenciosamente,

Luciano Soares

Assessoria de Licitações e Contratos da Cesama

(32) 3692-9299 – 3692-9200 - isoares@cesama.com.br / licita@cesama.com.br