

Juiz de Fora, 02 de abril de 2024.

Pregão Eletrônico nº 010/24.

Objeto: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de tampões de ferro fundido nodular – água e esgoto (DN 600mm classe 400, para hidrante (T-19) e caixa de inspeção (T-33), para uso da CESAMA.

Apresentamos questionamento(s) encaminhado(s) por empresa(s) interessada(s) em participar do Pregão Eletrônico 010/24 e resposta(s) conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: *É solicitado no TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO – ITEM 01 (TAMPÃO DE F.F. T-19 P/ HIDRANTE – FORNECIDO COM INSCRIÇÃO “ HIDRANTE ”, “ CESAMA ” E NOME DO FABRICANTE. CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO NODULAR OU DÚCTIL. DIMENSÕES: COMPRIMENTO X LARGURA DA TAMPA 300MM X 300MM; COMPRIMENTO X LARGURA DO TELAR 330MM X 330MM; ALTURA: 54MM; MASSA: 19KG.)*

1) *Gostaríamos de saber, se o DESENHO / CARACTERÍSTICAS (MEDIDAS) do TAMPÃO (ANEXO – TAMPÃO QUADRADO 300X300 SIMPLES), atende ao que é solicitado no ITEM 1 do Edital por V.Sas.?*

R: Não analisamos propostas antecipadamente. o layout/desenho técnico deverá ser analisado junto com a proposta .

2) *Poderiam nos fornecer FOTOS / DESENHOS do referido TAMPÃO em seu almoxarifado?*

R: Segue foto.



3) O fornecimento do ITEM 01 será ÚNICA ou PARCELADO?

R: CONFORME TR, A ENTREGA É PARCELADA, PORÉM SENDO O ITEM DE MENOR QUANTIDADE PODERÁ SER FEITO PEDIDO ÚNICO.

4) O referido TAMPÃO, deverá vir COM ou SEM PINTURA BETUMINOSA?

R: COM PINTURA BETUMINOSA.

Q²: “É solicitado no TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO – ITENS 02 e 04

(ITEM 02 – TAMPÃO DE F.F. NODULAR DN 600MM P/ ÁGUA – TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NODULAR) FE 42012 DE ACORDO C/ NBR 6916, FORMADO POR UM CONJUNTO DE TAMPA E ARO (TELAR) ARTICULADOS ENTRE SI, COM TAMPA DOTADA DE TRAVA E ENTALHES PARA LEVANTAMENTO COM USO DE FERRAMENTAS, FABRICADO

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
CNPJ 21.572.243/0001-74 I.E. 367.698.776.0099
Assessoria de Licitações e Contratos
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / (32) 3692-9198 / 9199 / 9200 / 9201

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

DE ACORDO COM A NBR 10160 ATUALIZADA, CLASSE 400, PARA APLICAÇÃO EM POÇOS DE VISITA E DE INSPEÇÃO. O TAMPÃO DEVERÁ TER UM ANEL ANTI-VIBRAÇÃO E ANTI-RUÍDO PRODUZIDO EM ELASTÔMERO / POLIETILENO, DE ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, A COMPRESSÃO, A RUPTURA E AS VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, PARA APOIO DA TAMPA AO ARO. – MAIOR DIÂMETRO DO TELAR OU ARO: 785 A 795 MM (COMPREENDE DA TRAVA A RÓTULA ARTICULADA); DIÂMETRO DA BASE DO TELAR OU ARO: 755 A 760 MM; ALTURA DO TELAR OU ARO: 100 A 106 MM; ABERTURA LIVRE DO ARO (DIÂMETRO PASSAGEM LIVRE): 600 MM.

ITEM 04 – TAMPÃO DE F.F. NODULAR DN 600MM P/ ESGOTO – TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NODULAR) FE 42012 DE ACORDO C/ NBR 6916, FORMADO POR UM CONJUNTO DE TAMPA E ARO (TELAR) ARTICULADOS ENTRE SI, COM TAMPA DOTADA DE TRAVA E ENTALHES PARA LEVANTAMENTO COM USO DE FERRAMENTAS, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 10160 ATUALIZADA, CLASSE 400, PARA APLICAÇÃO EM POÇOS DE VISITA E DE INSPEÇÃO. O TAMPÃO DEVERÁ TER UM ANEL ANTI-VIBRAÇÃO E ANTI-RUÍDO PRODUZIDO EM ELASTÔMERO / POLIETILENO, DE ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, A COMPRESSÃO, A RUPTURA E AS VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, PARA APOIO DA TAMPA AO ARO. – MAIOR DIÂMETRO DO TELAR OU ARO: 785 A 795 MM (COMPREENDE DA TRAVA A RÓTULA ARTICULADA); DIÂMETRO DA BASE DO TELAR OU ARO: 755 A 760 MM; ALTURA DO TELAR OU ARO: 100 A 106 MM; ABERTURA LIVRE DO ARO (DIÂMETRO PASSAGEM LIVRE): 600 MM.)

1) *Gostaríamos de saber, se o DESENHO / CARACTERÍSTICAS (MEDIDAS) do TAMPÃO (ANEXO – DN-600 ARTICULADO – 760MM), atende ao que é solicitado nos ITENS 02 e 04 do Edital por V.Sas.?”*

R: Não analisamos propostas antecipadamente. o layout/desenho técnico deverá ser analisado junto com a proposta.

Q³: *É solicitado no TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO – ITEM 03*

(TAMPÃO DE F.F. T-33 P/ CAIXA DE INSPEÇÃO (490 X 560 MM) – TAMPÃO ARTICULADO DE FERRO FOFO DÚCTIL (NODULAR) FE 42012 DE ACORDO COM A NBR 10160, CLASSE 250, PARA USO EM TERMINAIS DE LIMPEZA DE ESGOTOS. TAMPA E O ARO DEVEM APRESENTAR UM PERFEITO ASSENTAMENTO ENTRE SI. TAMPA COM ANTI-DERRAPANTE OBEDECENDO DIMENSÕES COMP X LARG. X ALTURA (35MM X 11MM X 4MM). INSCRIÇÃO NA TAMPA, LOGOTIPO “ CESAMA ”, IDENTIFICAÇÃO “ ESGOTO ”, IDENTIFICAÇÃO FABRICANTE, Nº DA NORMA, TIPO DE MATERIAL, DATA DE FABRICAÇÃO TAMPA E ARO JATEADOS E ENTREGUES SEM REVESTIMENTO (PINTURA) SUPORTAR ATÉ 25.000 KG. NORMAS ATUALIZADAS.)

1) Gostaríamos de saber, se o DESENHO / CARACTERÍSTICAS (MEDIDAS) do TAMPÃO (ANEXO – TAMPÃO T-33), atende ao que é solicitado no ITEM 03 do Edital por V.Sas.?

R: Não analisamos propostas antecipadamente. o layout/desenho técnico deverá ser analisado junto com a proposta.

2) Poderiam nos fornecer FOTOS / DESENHOS do referido TAMPÃO em seu almoxarifado?

R: Segue foto.



3) O fornecimento do ITEM 03 será ÚNICA ou PARCELADO?

R: PARCELADO CONFORME DEMANDA.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luciano Soares

Assessoria de Licitações e Contratos da Cesama

(32) 3692-9299 – 3692-9200

isoares@cesama.com.br / licita@cesama.com.br

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama

CNPJ 21.572.243/0001-74

I.E. 367.698.776.0099

Assessoria de Licitações e Contratos

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / (32) 3692-9198 / 9199 / 9200 / 9201

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.