

Juiz de Fora, 15 de abril de 2024.

Pregão Eletrônico 0013/24

Objeto: Aquisição de conjuntos motobombas para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Apresentamos questionamentos encaminhados por interessados em participar do Pregão Eletrônico nº 0013/24 e respostas conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: Poderá ser aceita bomba com rendimento hidráulico de 63% no ponto operacional?

- Poderá ser aceita bomba com motor de 4 polos (1755 rpm)?
- Poderá ser aceito equipamento com rotor hidráulico de última geração e alto rendimento, do tipo semiaberto com a borda das pás endurecidas por têmpera, operando em conjunto com placas de fundo com ranhura em formato espiral, especialmente desenhados para garantir um bombeamento contínuo e livre de entupimentos causados por quaisquer tipos e tamanhos de sólidos fibrosos, cujas passagens de sólidos são limitadas apenas ao diâmetro nominal (DN) de descarga da bomba?

R¹: Não será aceito equipamento com características que não atendam as especificações mínimas descritas no edital . O rendimento mínimo do item 8 é de 78%.

Q²: E quanto ao cv menor será aceito? E o rpm pede-se 3.500,caso atenda o rendimento pode ser menor?

R²: Quanto a potência ser menor, será aceito pois isso indica que o equipamento pode ser mais eficiente, com rendimento acima do especificado no edital e que tem menor consumo de energia. Quanto ao rendimento mínimo exigido será o do edital, conforme descrito na especificação. Sobre a rotação, ela deverá atender a especificada no edital para cada equipamento a ser fornecido. Todas as informações acima não alteram a formulação da proposta dos fornecedores.

Atenciosamente,

Alexandre Tedesco - Assessoria de Licitações e Contratos da Cesama

(32) 3692-9299 – 3692-9200

anogueira@cesama.com.br / licita@cesama.com.br