

Pedido de Esclarecimento

Prezado (a) Sr. (a) Pregoeiro (a),

FSM Consultoria e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 44.247.546/0001-17, com fulcro no Termo de Referência do edital Nº 0013/2024, da COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL (CESAMA), vem mui respeitosamente solicitar os esclarecimentos que seguem:

1. No Item 10 e 11 do Termo de Referência, não está claro se a tensão do equipamento é 220v, 380v ou 440v. Poderia apontar a tensão real solicitada?
2. No item 11 do Termo de Referência, é solicitado que o rotor seja de Ferro Fundido A48CL35B. Geralmente, o ferro fundido não é aplicado em partes rotativas do equipamento, por não suportar o trabalho em condições de fadiga térmica e mecânica. É utilizado em partes fixas do componente. O nosso entendimento está correto?

No aguardo,

Filemon S Mendes
Sócio Administrador