

Juiz de Fora, 08 de outubro de 2024

Pregão Eletrônico nº 082/2024

Objeto: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de conexões em ferro fundido e tubo PVC-O 100MM para aplicação em implantação de rede de água e reforma na galeria dos filtros da ETA CDI da CESAMA.

Apresentamos questionamentos encaminhados por interessados no Pregão Eletrônico nº 082/2024 e suas respectivas respostas:

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: *“Item 6 – Tubo PVC – DN 100mm*

Qual a classe de pressão de trabalho desejada PN 12,5 ou PN 16”

R¹: Tal informação consta no termo de referência, item 4 - Especificação do Objeto:

ITEM 6 - TUBO C/ PONTA E BOLSA PVC-O PN 12,5 JE DN 100

Descrição:

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-XXXX

CESAMA
3896/2024
Página 279 de

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

TUBO DE PVC ORIENTADO (PVC-O), PONTA E BOLSA COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA PARA ADUCAO DE ÁGUA BRUTA OU POTAVEL, PARA USO ENTERRADO E DIMENSIONADO PARA PRESSAO MAXIMA DE 1,25 MPa (PN 12,5), DE ACORDO COM A NBR 15750:2009. BARRA C/ 6M.

Quantidade: 834

Unidade: MT

Conforme Edital item 2.3 “As respostas dadas aos esclarecimentos passam a integrar o instrumento convocatório na condição de anexos.”

Informamos que a data **de abertura das propostas está mantida para o dia 16/10/24** às 09:00hs.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Ronaldo Fonseca Francisquini

Assessoria de Licitações e Contratos da Cesama

(32) 3692-9201 – 3692-9200

rfrancisquini@cesama.com.br / licita@cesama.com.br