



Juiz de Fora, 17 de março de 2025.

Pregão Eletrônico nº 0004/25.

Objeto: Aquisição de conjuntos motobombas, válvulas, rotores, compressores de ar e aeradores para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Apresentamos questionamento(s) encaminhado(s) por empresa(s) interessada(s) em participar do Pregão Eletrônico 0004/25 e resposta(s) conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: Em consulta ao fabricante renomado de motor no brasil, o motor elétrico atende completamente as especificações, porém devido a projetos elétricos, os valores de corrente nominal, corrente de partida, terão uma pequena variação, entendemos que serão aceitos tais variações, ressaltando que o rendimento e fator de potência não sofrerão alteração.

R¹: Serão aceitos os motores com o rendimento e as características construtivas descritas no edital.

Q2: Entendemos que serão aceitos motor com a inercia poco menor que a solicitada, solicitada = 0,19465 kgm², ofertada = 0,1500 kgm², sendo assim entendemos que serão aceitos.

R2: Serão aceitos os motores com o rendimento e as características construtivas descritas no edital.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama

I.E. 367.698.776.0099





Alexandre Tedesco Nogueira
Assessoria de Licitações e Contratos da Cesama
(32) 3692-9299 – 3692-9200

anogueira@cesama.com.br / licita@cesama.com.br