Juiz de Fora, 21 de março de 2025.

Pregão Eletrônico nº 0009/25.

Objeto: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de tubos de PVC para redes de água e esgoto e conexões diversas em PVC para ramais prediais, redes de água e esgoto e outros (colar de tomada em ferro fundido, registro chato ferro fundido, ...) para uso da CESAMA.

Apresentamos questionamento(s) encaminhado(s) por empresa(s) interessada(s) em participar do Pregão Eletrônico 0009/25 e resposta(s) conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q[1]: "No presente edital, o item 17 apresenta uma especificação detalhada das cotas requeridas, incluindo a espessura de parede de 4 mm. A porca que sugerimos possui, respectivamente, 2,8 mm de espessura. Considerando que nosso produto atende à norma NBR 8194 e que essa diferença dimensional não compromete seu funcionamento, solicitamos a aceitação de uma porca com espessura de 2,8 mm.

- Ainda no item 17, está especificado um perfil sextavado sem arredondamentos. Entendemos que isso se refere a uma porca com filetes e não a um produto com quinas vivas. Nosso entendimento está correto?"

R[1]: Acerca das medidas do item 17, serão observadas as dimensões mínimas e máximas estabelecidas pela ABNT NBR 8194:2019, aprovando apenas as amostras que estiverem em conformidade com o disposto;

Acerca do arredondamento no perfil sextavado do item 17, o entendimento da licitante está correto;

Q[1]: "No presente edital, o item 21 apresenta uma especificação detalhada das cotas requeridas, incluindo a espessura de parede de 3 mm. O tubete que sugerimos

possui, respectivamente, 1,5 mm de espessura. Considerando que nosso produto atende à norma NBR 8194 e que essa diferença dimensional não compromete seu funcionamento, solicitamos a aceitação de um tubete com espessura de 1,5 mm.

- Ainda no item 21, está especificado um perfil oitavado sem arredondamentos. Entendemos que isso se refere a um tubete com filetes e não a um produto com quinas vivas. Nosso entendimento está correto?"

R[1]: Acerca das medidas do item 21, serão observadas as dimensões mínimas e máximas estabelecidas pela ABNT NBR 8194:2019, aprovando apenas as amostras que estiverem em conformidade com o disposto;

Acerca do arredondamento no perfil oitavado do item 21, o entendimento da licitante está correto.

Informamos que a data de abertura das propostas está mantida para as 9 horas do dia 24/03/2025.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Ronaldo Fonseca Francisquini
Assessoria de Licitações e Contratos da Cesama
(32) 3692-9201 – 3692-9200
rfrancisquini@cesama.com.br / licita@cesama.com.br