

Juiz de Fora, 23 de junho de 2025.

Pregão Eletrônico nº 0031/2025.

Objeto: Contratação de empresa para realização de análises laboratoriais acreditado/homologado pelo INMETRO/ Rede Metrológica de Minas Gerais - RMMG em análises físico-químicas em conformidade com NBR/ISO 17025 e com este Termo de Referência.

Apresentamos questionamento(s) encaminhado(s) por empresa(s) interessada(s) em participar do Pregão Eletrônico 0031/2025 e resposta(s) conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: No Termo de referência não encontramos o endereço dos pontos de coletas, poderiam nos fornecer essa informação de todos os locais mencionados, inclusive o de retirada das amostras de Nitrogênio Kjeldahl, por gentileza?

R¹: Retirada das amostras de Nitrogênio Kjeldahl - ETE B. Lage - Estrada Ribeirão das Rosas S/N - Bairro Barbosa Lage;

ETE B. Lage - Estrada Ribeirão das Rosas S/N - Bairro Barbosa Lage;

ETE União indústria - Estrada União indústria S/ N - Granjas Bethel;

ETE Barreira do Triunfo - BR 040 - Entrada 773B - Distrito Industrial - Barreira do Triunfo;

ETE Portal do Aeroporto - nº 37 - 43 - Bairro Novo horizonte;

ETE da ETA Mal Castelo Branco - Estrada da Remonta S/N - Bairro Remonta.

Q2: Poderiam informar qual organismo devemos considerar para a análise de Toxicidade aguda (Danio Rerio, Daphnia Similis etc)?

R2: No caso da toxidade aguda não tem organismo especificado de ensaio a ser analisado de acordo com o automonitoramento da licença de operação.

Q3: Para coleta de água subterrânea será necessário utilização de low flow ou bailer?

R3: Tem sido realizado a coleta com Bailer.

Q4: Para a amostragem de corpo hídrico será necessário utilização de embarcação?

R4: Não, tem pontos de amostragem na margem.

Q5 O item 12 da Planilha de composição de custos unitários é referente a coleta do item 11? Pergunto isso, pois de acordo com o Termo de referência a contratada será responsável apenas por buscar as amostras coletadas de Nitrogênio kjeldahl.

R5: A contratada é responsável por disponibilizar os frascos e material necessário para realizar a coleta e buscar as amostras.

A data para abertura das propostas está mantida para as 9hs do dia 24/06/2025.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Alexandre T. Nogueira - Pregoeiro

Assessoria de Licitações e Contratos – CESAMA

(32) 3692-9201

anogueira@cesama.com.br

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama

CNPJ 21.572.243/0001-74

I.E. 367.698.776.0099

Assessoria de Licitações e Contratos

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / (32) 3692-9198 / 9199 / 9200 / 9201

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.