

Juiz de Fora, 06 de março de 2019.

### **Pregão Eletrônico nº 013/19**

**Objeto: Aquisição de válvula de retenção fechamento rápido DN 800mm para a CESAMA.**

Apresentamos questionamento encaminhado por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 013/19 e resposta conforme área técnica da CESAMA.

### **QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)**

**Q<sup>1</sup>:** Solicitamos confirmar o diâmetro externo da retenção, será admitido uma válvula com 1220 mm externo?

**R<sup>1</sup>:** Com relação ao diâmetro externo, será aceito com 1220 mm, porem não será aceito válvula com comprimento diferente do especificado pois não temos muito espaço para instalação no local.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luzia Helena Aragão dos Santos

Pregoeira – CESAMA

(32) 3692-9198 / 9201

laragao@cesama.com.br