

Assunto: RES: PE 0071/25 - AR CONDICIONADO - p/ANALISE ITENS 05 e 06.,

De: <jnogueira@cesama.com.br>

Data: 11/12/2025, 15:08

Para: "'Luciano Soares'" <lsoares@cesama.com.br>

CC: "'Igor Leandro Zoffoli De Souza'" <lzsouza@cesama.com.br>, 'Cláudio CME' <clima@cesama.com.br>

Boa tarde Luciano!

Em relação ao **ITEM 05 DO PE 0071/2025:**

CONCLUSÃO DE NÃO CONFORMIDADE

A Gerência de Infraestrutura, enquanto área demandante, no uso de suas atribuições regimentais, procede à análise técnica do modelo de equipamento ofertado para o item 05:

- Ar condicionado Split, Inverter e sem vento, 12000 BTU, 220V. Quente e frio, sem vento na cor branca. Selo procel categoria A. Serpentina interna de cobre. Pressão Sonora (Evaporadora, Alta/Baixa, dBA): ATÉ 38 / 21 dBA; Pressão Sonora (Condensadora, Alta/Baixa, dBA): ATÉ 50 dBA. Corrente de operação até 5.9 A. Potência ativa de operação até 1280W. Com filtro simples e função auto clean (limpeza automática). Condensadora retangular.

Com base na proposta e catálogo encaminhados pela proponente, verifica-se que o equipamento não atende aos requisitos técnicos mínimos estabelecidos para o objeto, conforme descrito abaixo:

1. Ciclo de refrigeração

Exigido: quente e frio

Ofertado: frio

Conclusão: Não conforme

2. Pressão sonora – condensadora e evaporadora, corrente de operação, serpentina interna, potência, funções acessórias, Tecnologia “sem vento”: Ausência de comprovação dessa funcionalidade.

Conclusão: Não comprovado (e como já não conforme em outros critérios, não seria necessária diligência).

Diante do exposto, conclui-se que a proposta não atende integralmente às exigências do Edital para o item, apresentando inconformidades técnicas e ausência de comprovação de requisitos essenciais, o que inviabiliza sua aceitação.

Atenciosamente,

Juliane Nogueira
Gerente
Gerência de Infraestrutura (GEIN)
(32) 3692-9114 / (32) 99819-5799



De: Luciano Soares <lsoares@cesama.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 09:08

Para: Juliane <jnogueira@cesama.com.br>

Assunto: PE 0071/25 - AR CONDICIONADO - p/ANALISE ITENS 05 e 06.,

Juliane, bom dia!

Considerando a desclassificação da empresa anterior, segue a última proposta recebida para os itens 05 e 06

Favor analisar a proposta em anexo, enviada pela empresa **54.005.372 JEFFERSON GOMES MEIRINO JUNIOR** para os **ITENS 05 e 06**.

Informar se pode ser aceita e se atende ao solicitado conforme TR e edital.

ATENÇÃO:

***O retorno da sessão para julgamento da proposta SERÁ agendado para SEXTA-FEIRA, dia 12/12/25 às 14:00 horas.**

At.,

--

Luciano Soares
Pregoeiro
Departamento de Licitações e
Assessoria de Contratos (DELIC)
(32) 3692-9299

