

Assunto: RES: PE 0071/25 - AR CONDICIONADO - p/ANALISE ITEM 04

De: <jnogueira@cesama.com.br>

Data: 18/12/2025, 16:29

Para: "'Luciano Soares'" <lsoares@cesama.com.br>

CC: "'Igor Leandro Zoffoli De Souza'" <ilzsouza@cesama.com.br>, 'Cláudio CME' <clima@cesama.com.br>, <cluz@cesama.com.br>

Boa tarde Luciano!

Em relação ao **ITEM 04 DO PE 0071/2025:**

CONCLUSÃO DE NÃO CONFORMIDADE

A Gerência de Infraestrutura, enquanto área demandante, no uso de suas atribuições regimentais, procede à análise técnica do modelo de equipamento ofertado para o item 04:

- Ar condicionado Split, Inverter e sem vento, 18000 BTU, 220V. Quente e frio, sem vento na cor branca. Selo procel categoria A. Serpentina interna de cobre. Pressão Sonora (Evaporadora, Alta/Baixa, dBA): ATÉ 43/25 dBA; Pressão Sonora (Condensadora, Alta/Baixa, dBA): ATÉ 51 dBA. Corrente de operação até 7.4 A. Potência ativa de operação até 1620W. Com filtro simples e função auto clean (limpeza automática). Condensadora retangular.

Com base proposta comercial e catálogo enviados pela proponentes, verifica-se que o equipamento **não atende** aos requisitos técnicos mínimos estabelecidos para o objeto, conforme descrito abaixo:

1. Ciclo

Exigido: Quente e frio

Ofertado: Apenas frio

Conclusão: Não atende

2. Pressão sonora – condensadora

Exigido: Até 51 dBA

Ofertado: 54 dBA

Conclusão: Não conforme

3. Potência Ativa de Operação

Exigido: Até 1620W

Ofertado: 2100W

Conclusão: Não atende

4. Tecnologia “sem vento”, corrente, potência

Ofertado: Ausência de comprovação dessas funcionalidades

Conclusão: Não comprovado (e como já não conforme em outros critérios, não seria necessária diligência).

Diante do exposto, conclui-se que o equipamento ofertado não atende aos parâmetros técnicos mínimos exigidos, apresentando inconformidades objetivas em relação às especificações.

Atenciosamente,

Juliane Nogueira
Gerente
Gerência de Infraestrutura (GEIN)
(32) 3692-9114 / (32) 99819-5799



De: Luciano Soares <lsoares@cesama.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 08:20

Para: Juliane <jnogueira@cesama.com.br>

Assunto: PE 0071/25 - AR CONDICIONADO - p/ANALISE ITEM 04

Juliane, bom dia!

Considerando que as 05 últimas propostas para o **ITEM 04** se encontram acima do valor estimado pela CESAMA, foi feita uma ampla convocação aos interessados no fornecimento do item até o valor máximo estimado pela CESAMA. Recebemos **apenas 01 proposta** que segue em anexo.

Favor analisar a proposta em anexo, enviada pela empresa **JEFFERSON GOMES MEIRINO JUNIOR para o ITEM 04.**

Informar se pode ser aceita e se atende ao solicitado conforme TR e edital.

ATENÇÃO:

***O retorno da sessão para julgamento da proposta SERÁ agendado para AMANHÃ, dia 19/12/25 às 14:00 horas.**

At.,

--

Luciano Soares
Pregoeiro
Departamento de Licitações e
Assessoria de Contratos (DELIC)
(32) 3692-9299

