

Juiz de Fora, 26 de janeiro de 2026.

Pregão Eletrônico nº 0093/2025.

Objeto: Aquisição de materiais destinados à montagem da cabine de medição da subestação da Elevatória Maternidade, para uso da CESAMA, conforme as especificações contidas no Termo de Referência.

Apresentamos questionamento(s) encaminhado(s) por empresa(s) interessada(s) em participar do Pregão Eletrônico 0093/2025 e resposta(s) conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: Referente o item:

ITEM 61- CAIXA C/ RELE DIGITAL PEXTRON COMPLETA, RELE URPE 7104 PEXTRON

Quantidade: 1 peça

Descrição do Item: Quadro de proteção indireta equipado com Relé de Proteção de Sobrecorrente Pextron, para entrada de energia em subestação, modelo URPE 7104 para proteção, supervisão e controle em cabines primárias. Tensão de alimentação de 90V a 254V. Equipado com Fonte Capacitiva incorporadae com funções de proteção de Sobrecorrente50, 50N, 51, 51N, 51GS, 74, 86, 62BF. O URPE 7104 deverá abranger uma ampla gama de cenários de falha, incluindo sobrecorrente, sobrecorrente direcional, sobrecorrente de neutro e sobrecorrente de terra direcional. Em conformidade com a norma NBR 14039. Dimensão compacta de 144x72x230mm e peso de 1,49kg. Protocolo de Comunicação ModbusRTU.Deverá ser fornecido Painel elétrico completo, metálico com pintura eletrostática, dispositivo para colocação de lacre pela concessionária, montado com todos os componentes de comando, como disjuntores, bornes, cabos, botoeiras, sinaleiros em LED,

diagrama elétrico, COM Nobreak senoidal, 1200VA entrada 115V/127V/220V e saída 115V, homologado pela CEMIG

Descrição do item esta meia confusa, informando COM Nobreak senoidal, 1200VA entrada

Favor informar se o que esta adquirindo seria somente o RELE URPE 7104 PEXTRON ou seria o Rele e mais itens ?Q²: Considerando o Termo de Referência, entendemos que não há exigência de fornecimento de uniformes, sendo solicitado apenas o crachá de identificação dos operadores. Nosso entendimento está correto?

R¹: Conforme descrito na especificação, esse item é um quadro completo com vários itens para atender a norma cemig.

A data para abertura das propostas está mantida para as 9hs do dia 05/02/2026.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Ronaldo Fonseca Francisquini - Pregoeiro
Assessoria de Licitações e Contratos – CESAMA
(32) 3692-9201
rfrancisquini@cesama.com.br
licita@cesama.com.br