

Juiz de Fora, 27 de março de 2026.

Pregão Eletrônico nº 0013/2026.

Objeto: Aquisição de Transmissor de Pressão, Transmissor de Nível Hidrostático, Sensor de Nível Ultrassônico e Fonte 24 Vcc para a CESAMA.

Apresentamos questionamento(s) encaminhado(s) por empresa(s) interessada(s) em participar do Pregão Eletrônico 0013/2026 e resposta(s) conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: “4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Item 4.2 - TRANSMISSOR DE PRESSÃO FAIXA DE MEDIÇÃO 0 A 100 MCA e Item 4.3 - TRANSMISSOR DE PRESSÃO FAIXA DE MEDIÇÃO 0 A 200 MCA do Termo de Referência do P.E. 90013/2026

Para transmissores de pressão com conectores DIN, o IP é 65, para IP68 deve ser fornecido com conexão elétrica tipo prensa cabo.

Pergunta: Realmente se confirmando que deve ser IP68, qual o comprimento do cabo?”

R¹: Conforme descrito no termo de referência, não há especificação ou exigência para o comprimento do cabo.

Conforme previsto em Edital item 2.3.2: As respostas dadas aos esclarecimentos passam a integrar o instrumento convocatório na condição de anexos.

Informamos que a data de abertura das propostas está mantida para as 9 horas do dia 31/03/2026.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luciano Soares

Assessoria de Licitações e Contratos da Cesama

(32) 3692-9299 – 3692-9200

Isoares@cesama.com.br / licita@cesama.com.br

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama

CNPJ 21.572.243/0001-74

I.E. 367.698.776.0099

Assessoria de Licitações e Contratos

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / (32) 3692-9198 / 9199 / 9200 / 9201

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.