

Juiz de Fora, 08 de Outubro de 2018.

Pregão Eletrônico nº 117/18

Objeto: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de diversos materiais de ferro fundido (conexões, tubos e registros), para uso da CESAMA.

Apresentamos questionamento encaminhado por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 117/18 e resposta conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: Será permitido o fornecimento de tubos que atendam a NBR plenamente, porém com extensão por barra de 5,5 m e, perfazendo o total em extensão solicitado?

R¹: Sim, aceitaremos tubos com 5,5m desde que sejam entregues com a extensão solicitada na Ordem de Compra (Empenho), quando solicitado. Na proposta o fornecedor deve informar que o seu material é com 5,5m para que em nossos pedidos a multiplicidade seja levada em consideração.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luzia Helena Aragão dos Santos.

Pregoeira – CESAMA

(32) 3692-9198 / 9201

licita@cesama.com.br