

Juiz de Fora, 12 de julho de 2018.

Concorrência nº. 004/18

Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de contenção e estabilização geotécnica, da área das obras de ampliação da ETA Walfrido Machado Mendonça – ETA CDI – para a CESAMA.

Apresentamos questionamento ao Edital da Concorrência nº. 004/18 e esclarecimento conforme setor técnico da CESAMA.

Questionamento: “Nas plantas anexas ao edital não foi constatado a armação das estacas raiz. Elas serão armadas ou não? Se positivo disponibilizar o detalhe das mesmas. Como será fixada a cortina atirantada as estacas raiz?”

Esclarecimento: “A estaca raiz é armada sim e existe detalhe a esquerda na parte de baixo da prancha da página 8 do arquivo pdf nomeado de "ANEXO I - Projeto Executivo.pdf" que encontra-se disponibilizado junto com o edital.

Da mesma forma, conforme consta no projeto, a cortina atirantada é apenas justaposta à carreira de estacas raiz. O conjunto de estacas raiz tem função, conforme consta no descritivo do projeto, de garantir uma pré contenção para permitir uma escavação segura do solo na construção da cortina propriamente dita. É técnica comum na área de contenção. Portanto não há fixação, por engastamento, da estaca raiz na cortina.”

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Paulo Romildo Pires Júnior

Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos - CESAMA

pjunior@cesama.com.br