

Juiz de Fora, 29 de outubro de 2018.

### **Pregão Eletrônico nº 123/18**

**Objeto: Aquisição de materiais diversos em aço carbono – chapas, cantoneiras, barras chatas, perfis e tubo para a CESAMA.**

Apresentamos os questionamentos encaminhados por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 123/18 e resposta conforme área técnica da CESAMA, os quais são transcritos abaixo:

“Solicitação de informação: Item 06 - Tubo de aço carbono DN 500, espessura da parede 1/4

Solicitamos as informações abaixo sobre este item.

1- DN 500 seria o diâmetro externo ou interno do tubo?

2- O tubo seria com costura ou sem costura?

3- O tubo seria galvanizado a fogo?”

### **QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)**

**Q<sup>1</sup>:** “DN 500 seria o diâmetro externo ou interno do tubo?”

**R<sup>1</sup>:** “Diâmetro interno de 500mm”

**Q<sup>2</sup>:** “O tubo seria com costura ou sem costura?”

**R<sup>2</sup>:** “Fica a critério do fornecedor. A Cesama não exigirá o tubo sem costura.”

**Q<sup>3</sup>:** “O tubo seria galvanizado a fogo?”

**R<sup>3</sup>:** “Não”

A data para a abertura das propostas será mantida às 9 horas do dia 31/10/2018.

Atenciosamente,  
Paulo Romildo Pires Junior  
Pregoeiro – CESAMA  
(32) 3692-9198 / 9201  
[pjunior@cesama.com.br](mailto:pjunior@cesama.com.br)